





**Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG  
über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG**

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>20.762</b>			
hiervon aus hocheffizienter KWK	10.400	0,50	0,3	1,67
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG<sub>FW</sub></i></b>				<b>1,67</b>

Die Anforderungen an die Wärmelieferung  
nach § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt? **Ja**


Name des Wärmenetzbetreibers EVR Energieversorgung Rochlitz GmbH  
Name des Wärmenetzes Rochlitz  
Lage des Netzes Rochlitz  
  
Verantwortlicher Betriebsleiter Herr Jörg Spreer  
Telefon 03737-42227  
E-mail [joerg.spreer@fernwaerme-rochlitz.de](mailto:joerg.spreer@fernwaerme-rochlitz.de)  
Zeitraum der Datenbasis Planzahlen 2015  
Diese Bescheinigung ist gültig bis 9. Juni 2022

Rochlitz, 12.06.2015    
Ort, Datum Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von dem Ingenieurbüro ZICON  
durchgeführt und in einem Gutachten vom 28. April 2015 bestätigt.



Ludwigshafen, 10. Juni 2015  
Ort, Datum

  
Unterschrift 